



E.ON Elnät Sverige AB
Nobelvägen 66
205 09 Malmö

Angående förslag till "Förlängning av tillstånd för luftledning", gällande befintlig 130 kV luftledning från Ljungby Södra till Angelstad i Ljungby kommun.

Ljungby Fågelklubb anser följande:

Bästa alternativet är att gräva ner kabeln (Alternativ C). Inga kollisioner med ledningen av tjäder, trana eller andra fågelarter.

Näst bästa alternativet är att behålla den befintliga ledningen (Alternativ A).

Alternativ B som innebär en ny dragning är absolut det sämsta alternativet. Inga ledningar bör finnas i närheten av Rotasjö och våtmarkerna däromkring.

En kommentar till Alternativ C är att inga dränerande diken grävs i slutningen mellan Höslänga och Ringleden förbi Ljungby. Här finns värdefulla våtmarker med rörligt markvatten. Hydrologin måste bevaras oskadad.

Önskas ytterligare synpunkter kontakta Krister Wahlström. Tel: 070 551 42 76

Ljungby 2017-02-03

Rolf Nilsson
Ljungby fågelklubb
Box 829
341 18 Ljungby